



LEGENDA

- quadro de distribuicao - QD-01
- caixa de passagem 20x20cm
- holofote 500w - uso externo
- luminaria fluoerescente 2x40w
- luminaria incandescente no teto 500w
- luminaria incandescente no teto 200w
- arandela a 2,00m do piso 100w
- tomada universal 2P - baixa h=30cm
- tomada universal 2P - media h=120cm
- tomada universal 2P - alta h=220cm
- tomada universal/computador - 3P
- tomada universal 220v - 3P
- poste com luminaria para jardim 100w
- interruptor simples
- interruptor duplo
- interruptor triplo
- interruptor paralelo
- dois interruptores paralelos
- interruptor p/ hidromassagem
- tubulacao de 3/4" pelo piso
- tubulacao de 3/4" pelo teto
- neutro , fase , retorno , terra
- disjuntor

QUADRO DE CARGAS

Circuito	Tomadas(W) 100	Lâmpadas (W) 100	Lâmpadas (W) 200	Lâmpadas (W) 500	Ar Cond. (W) 750	Potência (W)	Potência (A)	Seção (mm²)
1	20	2	2			2600	20	2,5mm²
2	4	3				700	20	2,5mm²
3	18	2	2			2400	20	2,5mm²
4			5			1000	20	2,5mm²
5					2	1500	20	2,5mm²
Total de carga instalada (W)						8300 W		

OBS.: Aterrar todas as tomadas com cabo verde/amarelo 2,5mm

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA - RS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA

PROJETO: AMPLIAÇÃO CASA MORTUÁRIA

LOCAL: VILA MARIA/RS

ENG. CIVIL JACSON FURLANI
RESPONSÁVEL TÉCNICO

PADRÃO A3	ESC. INDICADA	FOLHA 06	DESENHO EQUIPE
	DATA MAIO/2019	PREFEITO MUN. MAICO SERAFINI BETTO PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA MARIA	